

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области

Отделение надзорной деятельности Александровского района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Томская область Александровский район
с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а
(место составления акта)

" 30 " декабря 20 13 г.
(дата составления акта)

18 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 41

По адресу/адресам: с. Александровское, мкр. Казахстан, 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Александровского района по пожарному надзору Тарабыкина Вадима Юрьевича от 02.12.2013 № 41
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 29 " декабря 20 13 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа


" 30 " декабря 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 7 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности Александровского района, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 а, тел. (838255) 2-69-39
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Касаткина Галина Павловна  13.12.2013 г. 10.00 час.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тарабыкин Вадим Юрьевич – главный государственный инспектор Александровского района по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Касаткина Галина Павловна – заведующий детским садом

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Уклон наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, с тыльной стороны здания детского сада, превышает 45° , площадка лестницы находится ниже уровня эвакуационного выхода.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.100 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 4.20 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
2	В подвальном помещении допускается хранение горючих вещей и материалов	п. 1.10 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
3	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение здания детского сада <i>водопровод</i>	п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
4	В зале для проведения спортивных и музыкальных занятий для отделки потолка применены горючие декоративно-отделочные материалы (потолочная плитка)	п. 1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
5	На путях эвакуации: в коридоре и лестных клетках 1-го этажа для отделки стен и потолков применены горючие декоративно-отделочные материалы (потолочная плитка, стеновые панели)	п. 1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 2.1.21 б) НПБ 101-89	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
6	На первом этаже под лестничными маршами находятся горючие материалы: мебель, вещи	п. 23 к) Правил противопожарного режима в РФ;	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
7	В левом крыле здания люк в чердачное помещение не закрыт на замок	п. 2.1.15 НПБ 101-89	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
8	В лестничной клетке левого крыла здания отсутствует металлическая лестница для выхода в чердачное помещение	п. 2.10 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
9	Помещения кладовой (костюмерной), гладильной не отделены противопожарными дверями с нормированным пределом огнестойкости не менее 0,6 часа	п.п. 7.4, 7.20 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
10	Отсутствует дверь на входе из лестничной клетки в приемную 2-ой младшей группы (левое крыло, 2-ой этаж здания)	п. 23 д) Правил противопожарного режима в РФ; п. 2.1.21 г) НПБ 101-89	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
11	В кабинетах психолога, логопеда, методическом кабинете, в групповых	п. 1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.


	помещениях 2-ой младшей группы, подготовительной группы, старшей группы для отделки потолков применены горючие декоративно-отделочные материалы	сооружения»;	
✓ 12	Слуховые окна чердачного помещения не остеклены	п. 2.1.17 НПБ 101-89	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.
✓ 13	Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации жестко не прикреплены к полу	п. 2.1.12 НПБ 101-89	Заведующий детским садом Касаткина Г.П.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 30.02.2014 г. № 41/1/13

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Александровское»

Касаткина Галина Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " декабря 20 13 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)