

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, телефон: (3822) 511-011 Факс: 472-138

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Александровского района управления (НД) Главного  
управления МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 10 А,  
телефон/факс: (38255) 2-69-39

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 41 / 1 / 13

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  
комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское», заведующему Касаткиной Галине  
Павловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
Александровского района Томской области по пожарному надзору № 41

(наименование органа ГПН)

от "02" декабря 20 13 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. "29" декабря 20 13 г.  
по 13 ч 00 мин. "30" декабря 20 13 г.

проведена проверка

Главным государственным инспектором Александровского района Томской области

(должность, звание, фамилия, и.м., отчество государственного

по пожарному надзору, подполковником внутренней службы Тарабыкным Вадимом  
Юрьевичем

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское», с. Александровское, мкр. Казахстан, 12

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Касаткиной Галиной Павловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3	4	5

41/1/1	Уклон наружной эвакуационной лестницы 3-го типа, с тыльной стороны здания детского сада, превышает 45°, площадка лестницы находится ниже уровня эвакуационного выхода.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.100 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 4.20 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	август 2014 г.	
41/1/2	В подвальном помещении допускается хранение горючих вещей и материалов	п. 1.10 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	август 2014 г	
41/1/3	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение здания детского сада	п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	август 2014 г	
41/1/4	В зале для проведения спортивных и музыкальных занятий для отделки потолка применены горючие декоративно-отделочные материалы (потолочная плитка)	п. 1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;	август 2014 г	
41/1/5	На путях эвакуации: в коридоре и лестных клетках 1-го этажа для отделки стен и потолков применены горючие декоративно-отделочные материалы (потолочная плитка, стеновые панели)	п. 1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 2.1.21 б) НПБ 101-89	август 2014 г	
41/1/6	На первом этаже под лестничными маршами находятся горючие материалы: мебель, вещи	п. 23 к) Правила противопожарного режима в РФ;	август 2014 г	
41/1/7	В левом крыле здания люк в чердачное помещение не закрыт на замок	п. 2.1.15 НПБ 101-89	август 2014 г	
41/1/8	В лестничной клетке левого крыла здания отсутствует металлическая лестница для выхода в чердачное помещение	п. 2.10 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	август 2014 г	
41/1/9	Помещения кладовой (костюмерной), гладильной не отделены противопожарными дверями с нормированным пределом огнестойкости не менее 0,6 часа	п.п. 7.4, 7.20 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	август 2014 г	
41/1/10	Отсутствует дверь на входе из лестничной клетки в приемную 2-ой младшей группы (левое крыло, 2-ой этаж здания)	п. 23 д) Правила противопожарного режима в РФ; п. 2.1.21 г) НПБ 101-89	август 2014 г	
41/1/11	В кабинетах психолога, логопеда, методическом кабинете, в групповых помещениях 2-ой младшей группы, подготовительной группы, старшей группы для отделки потолков применены горючие декоративно-отделочные материала	п. 1.88 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;	август 2014 г	
41/1/12	Слуховые окна чердачного помещения не остеклены	п. 2.1.17 НПБ 101-89	август 2014 г	
41/1/13	Ковры, ковровые дорожки на путях эвакуации жестко не прикреплены к полу	п. 2.1.12 НПБ 101-89	август 2014 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Александровского района Томской области  
по пожарному надзору  
Тарабыкин В.Ю.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 30 " декабря 20 13 г.

Директору для исполнения получил:



декабря 20 13 г.



заведующий МБДОУ детский сад «Ягодка»

Касаткина Г.П.

(должность, фамилия, инициалы)

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.